

ARE Nord-Pas-de-Calais

DDTM  
705 ROUTE DE PARIS  
ST JUSTIN ECUIRES  
62170 MONTREUIL

**D.D.T.M. 62**

**05 NOV. 2019**

Pôle FiADS  
de Montreuil sur Mer

Téléphone : 09 69 32 18 39  
Télécopie : 03 21 46 37 77  
Courriel : npdc-are@enedis.fr  
Interlocuteur : OLIVIER Pascale

Objet : **Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme**

VILLENEUVE D'ASCQ, le 28/10/2019

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme **PA0621931900003** concernant la parcelle référencée ci-dessous :

<u>Adresse :</u>	CHEMIN DES DUNES 62100 CALAIS
<u>Référence cadastrale :</u>	Section AC , Parcelle n° 28
<u>Nom du demandeur :</u>	GAUTHIER ODILE

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. Compte tenu du type de projet, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement de 36 kVA triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, aucune contribution financière n'est due par la CCU à Enedis.

Cette réponse reste valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme.


Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit, à savoir 36 kVA triphasé. Si cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans l'autorisation d'urbanisme, et que le bénéficiaire demande une puissance de raccordement différente de celle retenue par Enedis, une contribution financière pour des travaux correspondant à une autre solution technique pourrait être à la charge de la CCU (ou de l'EPCI).

Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à Enedis.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

**Romain DE CRUZ**

**Responsable du Groupe AREMA BT**



1/1

*Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Enedis est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.*



Poste CHALET BEUTIN  
62193P6221

62193

50 AL  
7968

PA0621931900003  
Alimentation d'un Parking

Futur Parking

Réalisation d'un Brcht de 36kva repris  
sur le réseau existant

150 AL NM+  
3191

29

22

Les réseaux posés à l'intérieur du Terrain d' Assiette de l'Opération sont à la charge financière du Pétitionnaire



Ech: 1:500

## Plan Après Travaux

Chemin des DUNES - Alimentation d'un Parking - 36kva

date : 28/10/2019